

**АКТ**

**обследования технического состояния вентиляционных каналов  
естественной вентиляции в жилых домах.**

г. Москва

от « 20 » марта 2024г.

**Мы нижеподписавшиеся:**

Начальник отдела ПТО ГБУ «Жилищник Красносельского района» Бородулин В.С., инженер отдела ПТО ГБУ «Жилищник Красносельского района» Чекмасова Д.А., чистильщик Гасанов Р.С., произвели внеплановое обследование технического состояния вентиляционных каналов в жилом доме:

Садовая-Спасская ул., д.1/2а

с целью определения пригодности вентиляции для помещений в соответствии со СНиП 41-01-2003г.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличия тяги.

Вентиляционные каналы	
Обнаружены дефекты	Нет
Самовольное переустройство вентиляционных каналов	Нет
Наличие тяги	Да
Засоры в каналах	Нет
Герметичность вытяжных каналов и коробов	Да
Наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов	Нет
Разрушение оголовков вентканалов	Нет
Наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт	Да
Пылеуборка вентиляционных каналов произведена	Да

Начальник отдела ПТО ГБУ «Жилищник  
Красносельского района»



**Бородулин В.С.**

Инженер отдела ПТО ГБУ «Жилищник  
Красносельского района»

**Чекмасова Д.А.**

Чистильщик

**Гасанов Р.С.**